



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, <http://67.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 02-267 216290, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 6 « 19 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Терещенковой Мариной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 г. Велижа, ИНН 6701004300, ОГРН 1026700644618

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (далее - Федеральный закон 52-ФЗ), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – для внутренней отделки помещения используются материалы не позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, влажным способом, так в подготовительной группе над входной дверью виднеются дефекты и повреждения на стене (трещина);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - не представлены результаты лабораторных исследований и инструментальных измерений согласно Программы производственного контроля.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в соответствии со ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – в образовательной организации стену помещения выполнить без дефектов и повреждений, выполнить из материалов, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в подготовительной группе над входной дверью виднеются дефекты и повреждения на стене (трещина);

- в соответствии со ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить проведение лабораторных исследований и испытаний в соответствии с Программой производственного контроля.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 г. Велижа, ИНН 6701004300, ОГРН 1026700644618

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «15» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Терещенкова М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 04 2023 г.



(подпись)

Елисеева С.Г.

(инициалы и фамилия)